



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 577/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70»
г.Сыктывкара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарном надзоре от «25» августа 2017 года №577, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «5» октября 2017 года по 14 ч. 00 мин. «25» октября 2017 года проведена проверка, которую провёл:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Руденко Юлия Керимовна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(их) проверку,

В отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» г.Сыктывкара

По адресу(ам): Г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 75а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 70» г. Сыктывкара Шуплецовой Евгении Ивановны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Декларация пожарной безопасности не уточнена (или не разработана вновь), в связи с изменением организационно-правовой формы юридического лица (МДОУ «Детский сад № 70 – МБДОУ «Детский сад № 70») и изменения требований пожарной безопасности (ППБ 01-03 – ППР РФ).	Ст. 6, 64 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91;	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Руденко Юлия Керимовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.*

«25» октября 2017 года

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«25» октября 2017 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.